

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «НПП «Сибирский энергетический центр» на 2019 год ¹

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции	Загрузка газораспределительной станции	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение	Наличие (дефицит) пропускной способности	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Новосибирская область, Куйбышевский район	БК ГРС-10 г. Куйбышева	10.0 тыс. м ³ / час	8.026 тыс. м ³ / час ²	1,53 тыс. м ³ / час	0.444 тыс. м ³ / час	06.2019-07.2019	До 17.0 тыс. м ³ / час

1

В связи с вступлением в законную силу приказа №1907/18 от 28.12.2018 г. ГРО ООО «НПП «Сибирский энергетический центр» (по состоянию на 09.02.2019 года) не обладает информацией о ранее выданных технических условиях.

При этом, если в указанных случаях информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по трубопроводам приобретает неопределенный характер, информация раскрывается с указанием на ее неопределенность.

2

В загрузку (фактическую) не включены перетоки газ при открытии перемычки между БК ГРС-10 г. Куйбышев и ГРС г. Барабинска.