

Приложение №4
к Приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма 5

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым услугам по транспортировке газа
по магистральным газопроводам для целей определения
возможности технологического присоединения
к газораспределительным сетям*

1	2	3	4	5	6	7	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
							8	9	10
Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м ³ /час	Наличие уведомления газораспределительной организации (далее - ГРО) об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
Новосибирская область	ГРС Куйбышев	13,00	10,94	2,06	15,8	0	Реконструкция (замена) узла редуцирования	2025	20,00

* - информация представлена по состоянию на 01.04.2025